



# Bescheinigung

über die primärenergetische Bewertung der  
Fernwärme nach DIN 4701-10 bzw. DIN V 18599-  
100 und AGFW FW 309-1 der  
**Nahwärmeversorgung Grobeicholzheim**



der  
**Bürger-Energie Grobeicholzheim eG**

Basierend auf Planungsdaten wurde  
ein **Primärenergiefaktor von**  
 **$f_{p,FW}=0,29$**   
ermittelt.

#### Grundlagen:

Gesamtwärmeeinspeisung in das Wärmenetz: 4.815 MWh

#### Anteile an der Wärmeerzeugung:

Mit Biogas-Blockheizkraftwerk erzeugt: 85 %

Mit Heizkessel erzeugt: 15 %

Datenbasis: Planungsdaten Entwurfsplanung Februar 2013  
Gültigkeit der Bescheinigung bis: 12.09.2016

Bietigheim-Bissingen, 13.09.2013

Dipl.-Ing. Jens Maier  
Sachverständiger  
 $f_p$ -Gutachter AGFW-FW609-145